

COMUNE DI VELLETRI ANNO 2013

ANALISI CAMPIONI ACQUA DESTINATA A CONSUMO UMANO

PARAMETRI ARSENICO E FLUORURI

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ARSENICO $\mu\text{g/L}$	FLUORURI mg/L
GENNAIO			
Serbatoio mobile Piazza di Mario -Fronte civico 119	07/01/2013	2	0,2
Serbatoio mobile Piazza di Mario -Fronte civico 236	07/01/2013	2	0,2
Serbatoi mobile Piazza di Mario-Angolo Via Grotte dell'Oro	07/01/2013	2	0,2
Fontanella pubblica Via Capitancelli	07/01/2013	10	0,8
Fontanella mobile Via Capitancelli	07/01/2013	2	0,2
Serbatoi Mobile Via Capitancelli - Angolo Via Fossatello	07/01/2013	2	0,2
Fontana mobile Via Ponte Lauro Angolo Via Grotte	09/01/2013	2	0,2
Fontana mobile Via Vecchia di Malatesta adiacente scuola	09/01/2013	2	0,2
Fontana mobile Via Caranella angolo Via Capitancelli	09/01/2013	2	0,2
Fontana Pubblica Via Troncavia	09/01/2013	10	0,9
Fontanella pubblica Viale Salvo D'Acquisto (Simbrivio+Pozzi)	14/01/2013	5	1